

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Краснодарскому краю
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: ugpn_kkrai@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Новокубанского района
г. Новокубанск, ул. Победы, 59
тел./факс 8 (86195) 4-62-46

**Предписание № 42/1/5
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 35 «Солнышко» х. Родниковского муниципального образования Новокубанский район

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Новокубанского района по пожарному надзору № 42 от «17» марта 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «18» марта 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «18» марта 2020 г. проведена проверка старшим дознавателем ОНД и ПР Новокубанского района капитаном внутренней службы Чолохян Р.А., помещений и территории Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 35 «Солнышко» х. Родниковского муниципального образования Новокубанский район по адресу: Новокубанский район, х. Родниковский, ул. Мира, 39 «А»;

совместно с Саранцевой В.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
42/1/1	Отсутствует противопожарная дверь, отделяющая помещение пищеблока от коридора»)	(ст. 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.07.2020	
42/1/2	Отсутствует противопожарная дверь, отделяющая помещение прачечной от коридора	(ст. 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.07.2020	

